

Nr ukt. naw.	Nr ukt. wyw.	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Ilość osób	Ilość pow. went. na osobę	Powietrze nawiewane	Infiltracja	Eksfiltracja	Powietrze wywiewane	Krotność wymian powietrza	Uwagi
				m²	m	m³	n	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	1/h	
POZIOM 0														
-	-	0.01	Wiatrołap	12.3	3	36.8	-	-	-	-	-	-	-	Brak wentylacji
N1	W1	0.02	Hol	45.2	3	135.5	6	30	405	0	0	180	2	
-	-	0.03	Klatka schodowa	34.3	3	102.8	-	-	-	-	-	-	-	Wentylacja grawitacyjna
N1	W1	0.04	Spółka izbowa	14.9	3	44.7	2	30	60	0	0	60	1	
N1	W1	0.05	Pom. do wynajęcia	13.3	3	39.9	2	30	60	0	0	60	1	
N1	W1	0.06	Pom. do wynajęcia	13.3	3	39.9	2	30	60	0	0	60	1	
-	WT2	0.07	Pom. techniczne	6.5	3	19.4	-	-	40	0	0	40	2	
-	WT2	0.08	Pom. gospodarcze	3.8	3	11.4	-	-	30	0	0	30	2	
-	-	0.09	Kotłownia	11.4	3.4	38.9	-	-	-	0	0	78	2	Wentylacja grawitacyjna
-	WT1	0.10	Pomieszczenie socjalne	10.0	3	30.1	-	-	61	0	0	61	2	
-	WS1	0.11	WC Damski	11.0	3	33.1	-	-	-	100	0	100	3	
-	WS1	0.12	WC niepełnosprawnych	6.2	3	18.6	-	-	-	50	0	50	2	
-	WS1	0.13	WC Męski	11.0	3	33.1	-	-	-	75	0	75	2	
N2	W2	0.14	Sala szkoleniowa	108.2	6.75	730.4	70	30	2136	0	0	2100	2	
-	W2	0.15	Garderoba	5.8	3	17.5	-	-	-	36	0	36	2	
N1	WG1	0.16	Catering rozdzielnia	7.3	3	22.0	-	-	177	0	0	177	8	
N1	WG1	0.17	Catering zmywalnia	4.4	3	13.1	-	-	131	0	0	131	10	
-	-	0.18	Wiatrołap	3.9	3	11.8	-	-	-	-	-	-	-	Brak wentylacji
SUMA:									3160			3160		

Nr ukt. naw.	Nr ukt. wyw.	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Ilość osób	Ilość pow. went. na osobę	Powietrze nawiewane	Infiltracja	Eksfiltracja	Powietrze wywiewane	Krotność wymian powietrza	Uwagi
				m²	m	m³	n	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	1/h	
POZIOM +1														
-	-	1.01	Klatka schodowa	33.9	3	101.6	-	-	-	-	-	-	-	Wentylacja grawitacyjna
N3	-	1.02	Hol	35.3	3	105.9	-	-	125	0	0	0	0	
N3	W3	1.03	Sekretariat	27.46	3	82.4	3	30	90	0	0	90	1	
N3	W3	1.04	Pom. dyrektora	28.68	3	86.0	8	30	240	0	0	240	2	
N3	W3	1.05	Pom. specjalistów	20.22	3	60.7	4	30	120	0	0	120	1	
N3	W3	1.06	Księgowość	15.45	3	46.4	2	30	60	0	0	60	1	
N3	W3	1.07	Kasa i kadry	15.40	3	46.2	3	30	90	0	0	90	1	
N3	WT1	1.08	Pom. socjalne	9.36	3	28.1	-	-	57	0	0	57	2	
-	WS1	1.09	WC Męski	5.10	3	15.3	-	-	-	75	0	75	4	
-	WS1	1.10	WC Damski	5.10	3	15.3	-	-	-	50	0	50	3	
N3	W3	1.11	Pom. zarządu	16.72	3	50.2	2	30	60	0	0	60	1	
N3	W3	1.12	Archiwum	20.52	3	61.6	-	-	124	0	0	124	2	
SUMA:									966			966		