


UWAGI:
1. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w odporności ogniowej przegrody.
2. Instalacje należy wykonać wg. instrukcji producenta.
3. Wewnętrzną instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych, bez szwu, łączonych przez spawanie.

1	KOCIOŁ GAZOWY Q = 50 kW
35	ZAWÓR ODCINAJĄCY DO GAZU DN25
36	FILTR DO GAZU DN25
38	ZAWÓR KLAPOWY MAG-3 DN32
39	ZAWÓR ODCINAJĄCY DO GAZU DN32
40	BUFOR GAZU DN40 L=1,0m
 INSTALACJA GAZOWA	

AUTOR PROJEKTU			
		Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze 91-425 ŁÓDŹ ul. Północna 36a tel/fax: (0-42) 633-27-38,630-02-21 e-mail: arconbud@arconbud.com.pl http://www.arconbud.com.pl	
A R C O N B U D			
ZLECENIODAWCA			
IZBA ROLNICZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ul.PÓŁNOCNA 27/29, 91-420 ŁÓDŹ			
PROJEKT			
Projekt wykonawczy budynku administracyjno-biurowego wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym m.in komunikacja wewnętrzna, instalacje:wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna)			
ADRES OBIEKTU			
Łódź ul. Beskidzka 124 działka nr ewid. 46/2			
TOM			
TOM 2.2. Projekt wykonawczy wewn. inst. ogrzewania i gazu			
PROJEKTOWAŁ		SPECJALNOŚĆ	PODPIS
inż. Jerzy Sysio		upr.119/78/UMŁ	Instalacje sanitarne BEZ OGRANICZEN
SPRAWDZIĆ			
mgr inż.Joanna Mikołajczyk upr.LOD/1269/POOS/09		Instalacje sanitarne BEZ OGRANICZEN	
OPRACOWAŁ			
inż. Marcin Wosik			
mgr inż. Marcin Mikołajczyk			
NAZWA RYSUNKU			SKALA
AKSONOMETRIA -GAZ			1:50
FAZA PROJEKTU			DATA
PROJEKT WYKONAWCZY			08.2017r.
ZLECENIE	TOM	BRANŻA	NR RYSUNKU
1/P/07/2017	2.2	IS	2.2-05.00