



**UWAGI:**

- Na obudowie pionów kanalizacyjnych przewidzieć należy otwór umożliwiający obsługę rewizji kanalizacyjnej. Otwór zamknąć drzwiczkami szczelnymi o wymiarach 15x15cm. Wysokość montażu drzwiczek około 65cm. Dokładną wysokość montażu ustalić po ułożeniu instalacji kanalizacyjnej.
- Wszystkie przejścia przez ściany żelbetowe wykonać w rurach osłonowych PE-HD.
- Stosować wpusty podłogowe z zasysanowaniem wodnym o wysokości słupa wody 50mm i zamknięciem antyzapachowym.
- Kanalizację w kotłowni wykonać z żeliwa z uwagi na możliwość wystąpienia ścieków o podwyższonej temperaturze.
- Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w odporności ogniowej danej przegrody.
- Wszystkie instalacje wykonać wg wytycznych producentów.

<div><div></div><div></div></div>	Kanalizacja podposadzkowa		
<div><div></div><div></div></div>	Kanalizacja prowadzona pod stropem		
AUTOR PROJEKTU			
<div><div><div></div></div><div>ARCONBUD</div></div>	Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze 91-425 ŁÓDŹ ul. Północna 36a tel/fax: (0-42) 633-27-38, 630-02-21 e-mail: arconbud@arconbud.com.pl http://www.arconbud.com.pl		
ZLECENIODAWCA			
IZBA ROLNICZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ul.PÓŁNOCNA 27/29, 91-420 ŁÓDŹ			
PROJEKT			
Projekt wykonawczy budynku administracyjno-biurowego wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym m.in komunikacji wewnętrzna, instalacje:wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna).			
ADRES OBIEKTU			
Łódź ul. Beskidzka 124 działka nr ewid. 46/2			
TOM			
TOM 2.3. Projekt wykonawczy wewn. inst. wod-kan			
PROJEKTOWAŁ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	
inż. Jerzy Sysio	upr.119/78/UML	Instalacje sanitarne BEZ OGRANICZEŃ	
SPRAWDZIŁ			
mgr inż. Joanna Mikołajczyk upr.LOD/1269/POOS/09	Instalacje sanitarne BEZ OGRANICZEŃ		
OPRACOWAŁ			
inż. Marcin Wośik			
mgr inż. Marcin Mikołajczyk			
NAZWA RYSUNKU		SKALA	
RZUT DACHU KANALIZACJA		1:50	
FAZA PROJEKTU			
PROJEKT WYKONAWCZY			
ZLECENIE	TOM	BRANŻA	NR RYSUNKU
1/P/07/2017	2.3	IS	2.3-05.00